

114 年度屋頂設置太陽能光電板設備標租案 租賃標的清冊

編號	租賃標的 建物名稱	公有房舍 管理單位	聯絡窗口 電話	建物 使用執 照	建物 總樓 層數	建物現況 (建物年份)	設置地址	設置建築物之坐落地 號	設置建築 物之建號	台電供電電 壓
1	和平館	國立中山大學 附屬國光高級 中學	07-3603600 分機 501、 502 總務處	待申請	6	114	高雄市楠梓 區後昌路 512 號	油舍段 153、154 地號	油舍段 1725 建號	☐ 單相三線 式 110v/220v
2		以下空白								☐ 單相三線 式 110v/220v
3										☐ 單相三線 式 110v/220v
4										☐ 單相三線 式 110v/220v
5										☐ 單相三線 式 110v/220v

要求部分：

(一)裝設大樓地面必須整平，地面隔熱板清除、防漏設施；改善排水順暢至排水孔改善積水。

(二)出水口加裝隔離罩、太陽能之鐵支架與地面接觸點需提高並做防水。

(三)連接各棟大樓管線應地下化。

(四)太陽能板與太陽能板間應縮小伸縮縫以防止漏水，樓頂不可積水。